

Netzdaten

§17 Abs. 2 Nr.2 ,Nr. 7 StromNZV und §10 Abs. 2 StromNEV Behandlung von Netzverlusten

Die Höhe der Durchschnittsverluste für das Geschäftsjahr 2016 finden Sie in der nachfolgend aufgeführten Tabelle.

Spannungsebene	Stichtag/ Zeitraum	Wert in %
Entnahme Jahresarbeit - HöS	31.12.2016	entfällt
Entnahme Jahresarbeit - HöS/ HS	31.12.2016	entfällt
Entnahme Jahresarbeit - HS	31.12.2016	entfällt
Entnahme Jahresarbeit - HS/ MS	31.12.2016	entfällt
Entnahme Jahresarbeit - MS	31.12.2016	1,18%
Entnahme Jahresarbeit - MS/ NS	31.12.2016	1,52%
Entnahme Jahresarbeit - NS	31.12.2016	4,42%

Spannungsebene	Stichtag/ Zeitraum	Wert in kWh
Entnahme Jahresarbeit - HöS	31.12.2016	entfällt
Entnahme Jahresarbeit - HöS/ HS	31.12.2016	entfällt
Entnahme Jahresarbeit - HS	31.12.2016	entfällt
Entnahme Jahresarbeit - HS/ MS	31.12.2016	entfällt
Entnahme Jahresarbeit - MS	31.12.2016	920.426
Entnahme Jahresarbeit - MS/ NS	31.12.2016	1.185.633
Entnahme Jahresarbeit - NS	31.12.2016	3.447.696

Die Kosten für die Beschaffung von Verlustenergie im Geschäftsjahr 2016 betragen
3,705 Cent/ kWh